



25.04.2022

№ 24220063168400771136



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 2 МЧС РОССИИ»**

662971, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 54,
тел.: 73-39-82, факс (3919) 76-18-00, ugps2@atomlink.ru

ОТЕД ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Красноярская, д. 49,
тел.: (391-9) 76-97-10, 73-39-08, 73-39-30, ogpn_ugps2@atomlink.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 40/1**

(первая цифра номер о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 90»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Куксенко
Андрея Анатольевича от 25.04.2022 № 40 в период с «11» мая 2022 года по «24»
мая 2022 года

Старшим инспектором ООиО ФГПН ОФПН ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 2 МЧС России» – государственным инспектором ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Карабановой К.А.,

проведена плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:
директор МБОУ «Средняя школа № 90» Хворых Людмила Александровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Объект защиты по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленинградский, 77.				
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации). Смонтированная установка автоматической пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	02.05.2023	
2.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение склада костюмов на 2 этаже от коридора, имеющие различные классы функциональной пожарной опасности, не выполнено сертифицированной противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости, не ниже EI 30. На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели.	статья 88, таблица № 23, таблица № 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
3.	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели.	ч.9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.05.2023	
4.	В помещении склада лыж № 3-08 (пожароопасное помещение) эксплуатируется штепсельная розетка без средств пожаровзрывозащиты.	ч. 10 ст. 82 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	02.05.2023	
5.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада лыж № 3-08, расположен внутри складского помещения.	п. 293 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	02.05.2023	
6.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада костюмерной № 2-08, расположен внутри складского помещения.	п. 293 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	02.05.2023	
7.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада изо № 3-22, расположен внутри складского помещения.	п. 293 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	02.05.2023	
8.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада заместителя директора по АХЧ № 2-16, расположен внутри складского помещения.	п. 293 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	02.05.2023	
9.	В помещении склада заместителя директора по АХЧ № 2-16 (пожароопасное помещение) эксплуатируется штепсельная розетка без средств пожаровзрывозащиты.	ч. 10 ст. 82 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	02.05.2023	
10.	В помещении склада заместителя директора по АХЧ № 2-16 эксплуатируются светильники со	п. 35 (в) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об	02.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".		
11.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, ведущего из подвального помещения, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	02.05.2023	
12.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода (центральные) не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	02.05.2023	
13.	Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия инженерного оборудования (вентиляционного короба), находящегося в складе домоводства № 3-20, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	п. 13 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	02.05.2023	
14.	На воздуховоде, обслуживающем специально оборудованное помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) склада № 3-20 с присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности – В3 отсутствует противопожарный нормально открытый клапан.	ч.1, ч.13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	02.05.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации


Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Средняя школа № 90»

Хворых Людмила Александровна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший инспектор ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Карабанова К.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)




(подпись)

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

